

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rosпотребnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе
юридического лица

29.12.2020 г. 09 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-09/42156 от 14.12.2020 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власова

в соответствии с указанным реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
624192, Свердловская обл., г. Невьянск, КАРЛА МАРКСА УЛ., 13

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

МБОУ В(С)ОШ НГО

624190, г. Невьянск, К-Маркса ул., 13

Дата и время проведения выездной проверки: с 16.12.2020 10:00 по 30.12.2020

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	22.12.2020	с 09-30 до 12-00.	2.5	МБОУ В(С)ОШ НГО, 624190, г. Невьянск, К-Маркса ул., 13

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: наименование органа государственного контроля (надзора)

Директор Шувалова Татьяна Георгиевна

фамилии, имени, отчества, подписи, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Колотова Людмила Анатольевна

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510877 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015)

Курицына Елена Борисовна

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»
Зав. отделом экспертиз условий воспитания и обучения, врач
гигиены детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Морозова Нина Николаевна

**Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском районе»**

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор Шувалова Татьяна Георгиевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении _____ реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер
уведомлена (а) _____

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.	адрес	624192, Свердловская обл., г. Невьянск, КАРЛА МАРКСА УЛ., 13
3.	дата регистрации	05.11.2002
4.	ИНН	6621008187
5.	ОКПО	53375131
6.	ОГРН	1026601327411
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Шувалова Татьяна Георгиевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	(34356)21156

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	МБОУ В(С)ОШ НГО					
2.	адрес	624190, г. Невьянск, К-Маркса ул., 13					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Шувалова Татьяна Георгиевна, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	2-11-56					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнен почвы
	всего	17	0	175	0	0	
	женщины	15					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	Все пункты
2.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	Все пункты
3.	СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний.	Все пункты
4.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	Все пункты
5.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)	Все пункты

6.	СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Все пункты
7.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	Все пункты
8.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	Все пункты
9.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	Все пункты

Описательная часть

На основании Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении внеплановой выездной проверки №01-01-01-03-09/42156 от 14.12.2020 проведена внеплановая выездная проверка МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (624192, Свердловская обл., г. Невьянск, КАРЛА МАРКСА УЛ., 13).

В соответствии с предписанием о проведении экспертизы № 66-09-12/02-42508-2020 от 15.12.2020 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе в период с 22.12.2020 по 24.12.2020 по требованию прокуратуры проведено обследование МБОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа НГО, Свердловская обл., г. Невьянск, К.Маркса, 13.

В ходе проверки проведено обследование зданий, помещений, оборудования и иного имущества, обследование представленных документов (данные о прохождении вакцинации против гриппа, режим работы, расписание занятий информация о наличии СИЗ и дезинфицирующих средств, оборудования для обеззараживания воздуха, графики уборки, проветривания, информация по питьевому режиму), проведен отбор проб для исследования на базе Испытательного лабораторного центра, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г.

Дата выезда на объект 22.12.2020 с 09-30 до 12-00.

В ходе проверки проведен отбор проб:

- Протокол лабораторных испытаний № 9.32274 от 23.12.2020 выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г

По результатам проведенных испытаний проба №9.32274 от 23.12.2020 не соответствует требованиям НД.

Проба № 9.32274 "Ника Хлор", рабочий раствор 0,015 % не соответствует требованиям по показателю Массовая доля активного хлора (0,0203%, при норме 0,0138 - 0,0162%), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9.32274 от 23.12.2020 выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г., что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-1 п.12.3., СП 3.1/2.4.3598-20 п. 2.5.

Здание расположено в зоне жилой застройки, вне санитарно-защитных зон, разрывы до близлежащих зданий соблюдены, в пешеходной доступности для всех жителей.

Территория по всему периметру ограждена забором. Проезды и пешеходные дорожки заасфальтированы, на момент проверки расчищены от снега. Территория имеет искусственное освещение. На территории отсутствуют постройки функционально не связанные с общеобразовательной организацией.

Здание МБОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа НГО двухэтажное, приспособленное, имеется один главный вход с тамбуром и два запасных выхода. Имеется наружное освещение.

Фундамент блочный. Стены и их наружная отделка – кирпичные, оштукатуренные, перегородки кирпичные. Перекрытия междуэтажные - железобетонные плиты. Крыша – мягкая кровля. Полы – дощатые, линолеумные частично кафельные. Проемы оконные – частично металлопластиковые стеклопакеты, частично двойное остекление деревянные, проемы дверные - филенчатые, окрашенные. Внутренняя отделка - штукатурка с побелкой, окраска облицовкой кафелем.

Отопление, водопровод, канализация – централизованные.

На 1 этаже расположены: гардероб, актовый зал, спортивный зал, помещения столовой, 3 учебных кабинетов санитарные узлы для учащихся, для сотрудников, раздевалка, комната для хранения инвентаря. Гардероб оборудован вешалками для одежды.

На 2 этаже расположены: 5 учебных кабинетов, административные помещения.

В санитарном узле для мальчиков установлены: 2 раковины для мытья рук, кабина с унитазом, ведро для мусора туалетная бумага в наличии. В санитарном узле для девочек установлены: 2 раковины для мытья рук, 2 кабины унитазов, ведро для мусора, туалетная бумага в наличии. В санитарном узле у раковин имеются дозаторы с жидким мылом, с антисептиком, бумажные полотенца в наличии.

Санитарный узел для сотрудников оснащен раковиной для мытья рук, унитазом.

В гардеробе отделка стен обоями, подоконники в обеденном зале с трещинами и дефектами, что не позволяет проводить уборку влажным способом, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.28. В остальных

помещениях отделка стен и потолков гладкая, без нарушения целостности и допускает уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На момент проверки линолеумное покрытие пола в обеденном зале с дефектами, с не заделанными швами, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.29.

Обучение в школе проводится в две смены. Для первой смены начало занятий с 8-00, вторая смена с 16-40. Длительность уроков- 40 минут, перемены 10 минут, большая перемена для приема пищи – 20 минут.

Всего учащихся в школе 136 человек, на момент проверки очно обучаются 9 и 12 классы - 54 человека, остальные дистанционно.

Составлен график распределения входных групп по классам и по времени прихода учащихся в школу.

За каждым классом закреплен отдельный кабинет.

Кабинеты оборудованы столами стульями для учеников, столом и стулом преподавателя, шкафом для учебных пособий, учебными досками темно-зеленого цвета с лотками для улавливания меловой пыли, с местным освещением.

Учебная мебель имеет цветовую маркировку.

При входе в школу всем сотрудникам и ученикам проводится термометрия бесконтактными термометрами с внесением результатов в журнал. На входе установлен дозатор с антисептиком.

Все сотрудники в защитных масках, защитных щитках. Согласно представленным документам сотрудники пользуются многоразовыми масками и имеется запас одноразовых масок.

Дозаторы с антисептиком установлены на входе в учреждение, на входе в обеденный зал, в санитарных узлах.

В классах и рекреациях имеются графики проведения влажной уборки и проветривания.

На момент проверки для уборки помещений применяются средства бытовой химии (белизна, доместос), в учреждении отсутствует запас дезинфицирующих средств, что является нарушением СП 3.1./2.4.3598-20 п. 2.5.

Моющие средства хранятся в отдельном помещении. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован.

В классах, рекреациях, обеденном зале установлены облучатели бактерицидные настенные, работающие при отсутствии людей и рециркуляторы бактерицидные, работающие в присутствии детей. Ведутся журналы учета работы бактерицидного оборудования.

Массовые мероприятия отменены. Мероприятия с привлечением лиц из сторонних организаций не проводятся. Доступ посторонних лиц в организацию ограничен.

Для организации питьевого режима в холле первого этажа установлен кулер, используется бутилированная вода «Романовский источник», одноразовые стаканчики в наличии, установлено ведро для использованных стаканчиков. документы на воду и обработку кулера предоставлены.

Медобслуживание – заключен договор с Невьянской ЦРБ № 201 от 13.10.2016

Питание детей организовано через буфет-раздатку, расположенную на первом этаже и включает следующий набор помещений: раздача, моечная.

Раздача: холодильник, плита электрическая 2 стола производственных, весы, раковина для рук водонагреватель проточный.

Моечная – 3 секционная моечная ванна, стол для чистой столовой посуды, водонагреватель

Обеденный зал на 24 посадочных места– обеденные столы, стулья. Поверхность мебели в обеденном зале позволяет проводить уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В обеденном зале имеется раковина для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды, дозаторы с жидким мылом бумажные полотенца, дозатор с антисептиком.

На столы накрывает сотрудник пищеблока. Сотрудники школы обедают дома.

На день проверки питается 10 учащихся, организатор питания МП Столовая № 6.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.28.	ст.28 п.1	На момент проверки в гардеробе отделка стен обоями подоконники в обеденном зале с трещинами и дефектами, что не позволяет проводить уборку влажным способом, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.28. Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
2.		4.29.	ст.28 п.1	На момент проверки линолеумное покрытие пола в обеденном зале с дефектами, незаделанными швами, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.29. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений

3.		12.3.	ст.29 п.1	Нарушаются требования к разведению дезинфицирующих растворов, а именно проба № 9.32274 ""Ника Хлор", рабочий раствор 0,015 % не соответствует требованиям Инструкции №2 08.02.2012 "Инструкция по применению средства дезинфицирующего "Ника Хлор" по показателю Массовая доля активного хлора (0,0203%, при норме 0,0138 - 0,0162%), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9.3227 от 23.12.2020 выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г., что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 12.3. Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательном учреждении и интернате при общеобразовательном учреждении используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению. Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят непосредственным применением в туалетных комнатах отсутствие обучающихся.
4.	СП 3.1/2.4.3598-20	2.5.	ст.28 п.1	На момент проверки в учреждении отсутствует запись дезинфицирующих средств (для уборки помещений применяют средства бытовой химии (белизна, доместос), нарушаются требования к разведению дезинфицирующих растворов, а именно проба № 9.32274 ""Ника Хлор", рабочий раствор 0,015 % не соответствует требованиям Инструкции №29 08.02.2012 "Инструкция по применению средства дезинфицирующего "Ника Хлор" по показателю Массовая доля активного хлора (0,0203%, при норме 0,0138 - 0,0162%), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9.32274 от 23.12.2020 выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г., что является нарушением СП 3.1/2.4.3598-20 п. 2.5.. Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, соответствия с инструкцией по их применению.

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №66-09-12/16-43166-2020 от 29.12.2020

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт

должность

подпись

Колотова Людмила Анатольевна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

✓ 29.12.2024

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку